2026	Flow MO. AVG.	Flow 12 MO. Rolling AVG	In of Precip.		RAW INF.			EFFLUENT TSS						EFFLUENT CBOD						EFF. SETTLE SOLIDS	COLIFORM		U.O.D	METALS				ENTEROCOCCI	Ammonia(N)	Dissolved Oxygen
					TSS	CBOD		MO. AVG.	MO. AVG.	7 DAY AVG.	7 DAY AVG.	% REMOVE		MO. AVG.	MO. AVG.	7 DAY AVG.	7 DAY AVG.	% REMOVE		0.3	30 DAY (GM)	7 DAY (GM)	MO. MAX.	Copper Cu	Lead Pb	ZINC Zn	MERCURY Hg			
Permit Limi	Monitor (Mgd)	6.8 (Mgd)	Monitor		Monitor (mg/l)	Monitor (mg/l)		30 (mg/l)	1700 (lbs/d)	45 (mg/l)	2600 (lbs/d)	85%		25 (mg/l)	1400 (lbs/d)	40 (mg/l)	2300 (lbs/d)	85%		Max (ml/l)	(200)	(400)	4900 (lbs/d)	2 (lbs/d)	.45 (lbs/d)	Monitor mg/l	50 ng/l	Monitor	18/29 (mg/l)	4.0 (mg/l)
Jan	3.793	4.428	1.56		126	100		3	103	4	132	97		6	196	9	281	94		<0.1	4	11		0.4	0.15			71.2	20.1	7.8
Feb	3.646	4.386	1.37		134	121		5	134	9	233	97		9	281	13	393	92		<0.1	18	27		0.0089	0.09	0.0347	1.8	435	20.9	7.7
Mar	5.835	4.435	3.89		134	94		7	344	11	546	95		8	382	11	520	92		<0.1	14	85		0.2	0.16			387	13.2	6.6
Qrtly Avg.	4.4247	4.4163	2.2733		131.33	105		5	194	8	304	96		8	286	11	398	93			12	41	0	0.203	0.1333	0.0116	0.6	297.73	18.067	7.36667
Apr	6.005	4.473	5.51		130	109		11	283	8	394	96		6	300	7	323	95		<0.1	1	1		0.4	0.16			3.1	16	6.1
May																													
Jun																													
Qrtly Avg.	2.0017	1.491	1.8367		43.333	36.333		4	94	3	131	32		2	100	2	108	32			0	0	0	0.1333	0.0533	0	0	1.0333	5.3333	2.03333
Jul																													
Aug																													
Sep																													
Qrtly Avg.	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct																													
Nov																													
Dec																													
Qrtly Avg.	0	0	0.0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annual Avg.	1.607	1.477	1.028		44	35		2	72	3	109	32		2	97	3	126	31			3	10		0.1	0.0	0.0	0.15	74.692	5.85	2.35
	1	2	3		4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21			25	26	27