2024	Flow MO. AVG.	Flow 12 MO. Rolling AVG	In of Precip.		RAW INF.			EFFLUENT TSS						EFFLUENT CBOD						EFF. SETTLE SOLIDS	COLIFORM		U.O.D	METALS				ENTEROCOCCI	Ammonia(N)	Dissolved Oxygen
					TSS	CBOD		MO. AVG.	MO. AVG.	7 DAY AVG.	7 DAY AVG.	% REMOVE		MO. AVG.	MO. AVG.	7 DAY AVG.	7 DAY AVG.	% REMOVE		0.3	30 DAY (GM)	7 DAY (GM)	MO. AVG.	Copper Cu	Lead Pb	ZINC Zn	MERCURY Hg			
Permit Limit	Monitor (Mgd)	6.8 (Mgd)	Monitor		Monitor (mg/l)	Monitor (mg/l)		30 (mg/l)	1700 (lbs/d)	45 (mg/l)	2600 (lbs/d)	85%		25 (mg/l)	1400 (lbs/d)	40 (mg/l)	2300 (lbs/d)	85%		Max (ml/l)	(200)	(400)	4900 (lbs/d)	2 (lbs/d)	.45 (lbs/d)	Monitor mg/l	50 ng/l	Monitor	18/29 (mg/l)	4.0 (mg/l)
Jan	8.132	5.624	6.8		119	65		8	441	10	720	94		7	424	11	671	89		<0.1	4	11		0.9	0.24			12	10	7.9
Feb	4.472	5.472	1.43		163	104		6	226	8	458	96		6	235	7	371	94		<0.1	2	3		0.9	0.31	0.0278	9.9	0	14.8	6.6
Mar	7.141	5.486	6.97		94	69		6	336	8	512	93		7	419	9	747	90		<0.1	4	5		0.4	0.43			3.1	10.9	6.6
Qrtly Avg.	6.5817	5.5273	5.0667		125.33	79.333		7	334	9	563	94		7	359	9	596	91			3	6	0	0.7333	0.3267	0.0093	3.3	5.0333	11.9	7.0333
Apr	7.275	5.635	4.71		106	73		3	200	6	343	97		5	275	5	337	94		<0.1	3	4		1.3	0.39			8.6	10.8	6.4
May	6.414	5.578	3.35		188	96		6	282	6	390	97		6	270	7	415	94		<0.1	5	6		0.34	0.003	0.018	8.3	7.3	14.9	6.3
Jun																														
Qrtly Avg.	4.563	3.7377	2.6867		98	56.333		3	161	4	244	65		4	182	4	251	63			3	3	0	0.5467	0.131	0.006	2.7667	5.3	8.5667	4.2333
Jul																														
Aug																														
Sep																														
Qrtly Avg.	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oct																														
Nov																														
Dec																														
Qrtly Avg.	0	0	0.0		0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annual Avg.	2.786	2.316	1.938		56	34		2	124	3	202	40		3	135	3	212	38			2	2		0.3	0.1	0.0				
	1	2	3		4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21			25	26	27